

**Stadga om elektriska anläggningar för belysning eller arbetsutövning 1902 (nr 137)**  
**Utdrag**

**2 kap**  
**Säkerhetsföreskrifter**

4 §

Vid utförande av elektrisk anläggning för belysning eller arbetsöverföring skola, utöver vad eljest är stadgat, nedan upptagna säkerhetsföreskrifter lända till efterträttelse; och må, därest det finnes erforderligt, ytterligare sådana föreskrifter av Kommerskollegium meddelas.

7 §

I lokaler där explosiva gasblandningar eller explosivt stoff förekommer eller pläga uppstå, få icke generatorer, elektromotorer eller dylika maskiner samt icke heller säkerhets- eller motståndapparater uppsättas. Endast fullkomligt lufttätt slutna strömbrytare av solid konstruktion för där förekomma.

Förekomma i sådana lokaler glödlampor och lamphållare, skola de vara omgivna med lufttätt tillslutande glas, Båglampor få där icke användas

14 §

a) Isolationsmotståndet mellan ledningsnätet och jorden.....

b) Anläggningar inom bryggerier, färgerier eller andra sådana fuktiga lokaler, där isolationen ej kan bliva så god, som nu är föreskrivet, må dock godkännas, därest ledningarna äro monterade uteslutande å eldfast material av den beskaffenheten, att det icke angripes av fukt eller förekommande frätande gaser, samt anordnade så, att eldsolyckor till följd av strömvledning ej kan uppstå.

42 §

Alla maskiner och apparater, som stå i förbindelse med luftledningar, skola skyddas genom åskledare, anbragta på lämpliga ställen och så konstruerade, att de tjänstgöra även vid upprepade åskslag. Åskledare skall vara försedd med tillförlitlig jordledning; och skola vid dennas anbringande skarpa krökningar så mycket som möjligt undvikas.

**3 kap**  
**Om tillsynen över anläggningars utförande och skötsel**

46 §

Tillsynen över elektriska anläggningar för belysning eller arbetsöverföring utövas av Kommerskollegium samt under Kommerskollegium lydande inspektörer, vilka förordnas av Konungen

49 §

Vid avsyning skall tillses, att de för elektriska anläggningar i denna stadga eller av Kommerskollegium meddelade säkerhetsföreskrifter så ock de säkerhetsföreskrifter, som kunna hava blivit beträffande anläggningen i fråga särskilt givna, äro vid dess utförande iakttagna, ävensom att anläggningar i övrigt är anordnad på ett betryggande sätt.

**Kommentar till SFS 1902:71**

*Lag "Innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar" (SFS 1902:71). I huvudsak behandlas rättigheter att dra fram ledningar och ansvar för skador på dessa. I 7 § ge följande undantag för ansvar;*

*För skada orsakad av inverkan av elektrisk ström för anläggning som har egen generator eller transformator ansvarar anläggningens innehavare. **Har skada tillkommit genom händelse av högre hand**, vare anläggningens innehavare ej ansvarig för skadan, där han icke genom iakttagande av föreskrivna skyddsåtgärder afvända densamma.*

*Utdragen är i huvudsak relevanta för brandsäkerhet och andra risker. Den är gjord av Värmlands Brandhistoriska Klubb*