

Brandordning för Arvika kommun 1971 (version från 1975)

Antagen av fullmäktige 1971-12-16, fastställd av länsstyrelsen 1973-02-20. Ändring fastställd av länsstyrelsen 1975-03-10

BRANDSTYRELSEN

§ 1

Förvaltningen av brandförsvarets angelägenheter handhaves av kommunstyrelsen i egenskap av brandstyrelse.

BRANDSTYRKA M M

§ 2

Kommunens brandstyrka svarar för brandsläckning inom kommunen med undantag för Gunnarskogs och Bogens församlingar nordost om en tänkt linje Mångdammen, Abborrsjöns ostspets, Ormtjärnets sydspets samt sjösystemet Stråttjärnet från tilloppet – Åstjärnet - Lilleksälven – Lilleken - Kattjärnet - Lövvattnet - Skälsjöälven - Skälsjön - Riksgränsen. Genom avtal med Sunne kommun svarar brandkåren i Gräsmark för brandsläckning inom den delen av kommunen. Genom avtal med Eda kommun tillförsäkrades kommunen rätt att omedelbart efter inkommande larm jämväl larma brandkåren i Åmotfors vid brand i Ny församling väster om Öjenässjön, Gretjärn och dessa sjöars utlopp i Nysockensjön, Önaområdet samt nordväst om en tänkt linje Köjebäcken, Drippeltjärnet och församlingsgränsen intill Lövnäset vid Ränken. Vid brand inom Åmotfors pappersbruk AB och Norma projektilfabrik AB i Åmotfors, Johnson Metall AB i Charlottenberg, Frank Dahlberg AB i Koppom, AB Hilmer Anderssons och AB Lässeruds såg i Lässerud samt Adolfsfors AB sågverk i Adolfsfors åtager sig kommunen enligt samma avtal att omedelbart efter inkommande larm till platsen sända vaktstyrkan i Älgå samt från Arvika den speciella personal och materiel, som bedömes erforderlig i varje särskilt fall.

§ 3

Kommunens brandstyrka utgöres av;

- a) brandchefen, som ska vara heltidsanställd,
- b) en vice brandchef, som skall vara heltidsanställd,
- c) en brandkår bestående av heltidsanställd personal till ett antal av minst 15, varav minst 3 brandmästare samt deltidsanställd personal till ett antal av minst 86 varav minst 4 brandmästare tillika platschefer och minst 8 brandförmän.
- d) brandvärn. som i första hand avses för bygdebrandförsvaret, bygdebrandvärnet skall bestå av minst 32 man, varav minst 5 förmän. Genom avtal med AB Bolinder-Munktell skall detta företags industribrandkår utgöra bygdebrandvärn. Vidare skall bygdebrandvärn om vardera minst 1 befäl och 5 man finnas i Mangskog, Högerud, Fredros och Bogen.

Brandvärnet för skogsbrandförsvaret, skogsbrandvärnet, skall bestå av minst 50 man, varav minst 10 skogsbrandförmän, 10 uppbådare och 30 beredskapsmän.

4 §

Förutom vad i brandlagen, brandstadgan eller eljest föreskrivs åligger det brandchefen

att utfärda instruktioner rörande brandstyrkans tjänstgöring,
att utfärda order angående den dagliga tjänsten och lämna brandpersonalen de meddelanden,
som kan vara nödvändiga för tjänstens upprätthållande, samt beträffande den heltidsanställda personalen förordna om lämplig sysselsättning då egentlig brandtjänst inte förekommer,
att då så erfordras närvara vid byggnadsnämndens sammanträden samt att före mars månads utgång varje år till brandstyrelsen avgiva berättelse rörande brandstyrkans verksamhet och övriga förhållanden vid brandförsvaret under föregående år.

5 §

Med den heltidsanställda personalen i brandkåren skall övning hållas i den omfattning brandchefen bestämmer, dock genomsnittligt minst 3 övningar per vecka. Med den deltidsanställda personalen i Arvika skall årligen hållas minst 24 övningar. Med den övriga deltidsanställda skall årligen hållas minst 1 övningar. Med bygdebrandvärdnet skall årligen hållas minst 4 övningar och med skogsbrandvärdnet årligen minst 1 övning.

6 §

Inom kommunen skall finnas 5 brandstationer. Dessa skall vara belägna i Arvika, Edane, Glava, Gunnarskog och Älgå

Därjämte skall finnas materieldepåer i Mangskog, Högerud, Fredros och Bogen,

BEREDSKAP

7 §

Första utryckning för brandsläckning skall ständigt kunna ske från kommunens brandstationer med minst de vaktstyrkor inom högst den tid, räknat från det personalen börjar alarmeras till dess första utryckningsfordonet lämnar brandstationen (anspanningstid) som anges nedan:

	Vaktstyrka minst brandbefäl brandmän	Ansparingstid högst min
Arvika	1 + 4	1,5
Edane	1 + 4	5
Glava	1 + 4	5
Gunnarskog	1 + 3	5
Älgå	1 + 3	5

Utöver den för första utryckning för brandsläckning erforderliga minsta vaktstyrkan skall finnas en beredskapsstyrka bestående av minst 10 man i Arvika. Utryckning för brandsläckning med beredskapsstyrkan skall normalt kunna ske inom en tid, räknat på sätt som angivits i första stycket, av högst 8 minuter (anspanningstid).

KOMPETENSFÖRESKRIFTE R

8 §

I fråga om brandbefälet gäller följande kompetensföreskrifter:

A. Brandchefen

Brandchefen skall ha avlagt brandingenjörsexamen vid Statens Brandskola.

B. Vice brandchef

Vice brandchef skall ha avlagt lägst brandmästarexamen vid Statens Brandskola.

C. Brandmästare

Heltidsanställd brandmästare skall ha avlagt lägst brandmästarexamen vid Statens Brandskola.

Deltidsanställd brandmästare skall ha genomgått lägst brandbefälkurs B vid Statens Brandskola.

D. Brandförman

Heltidsanställd brandförman skall ha avlagt lägst brandförmansexamen vid Statens Brandskola.

ALARMERING

9 §

Kommunen skall ha tillgång till en ständigt med lämplig personal bemannad brandlarmcentral, till vilken allmänheten kan giva brandlarm (ingående larm) och varifrån brandstyrkan kan kallas till utryckning (utgående larm).

10 §

För ingående larm skall i centrala Arvika finnas särskilda larmanordningar för allmänheten inom industri-, affärs-, kontors-, hamn- och upplagsområden samt andra områden av motsvarande karaktär, såvida möjligheterna därstädes att genom telefon larma brandstyrkan icke är tillfyllest under alla tider av dygnet. På eller invid sådan brandlarmanordning, skall finnas anvisning om hur larm skall givas samt vad den som givit larm har att iakttaga. Under den mörka delen av dygnet skall larmanordningen vara utmärkt genom särskild belysning. I händelse av gatuavstängning eller motsvarande skall sådana åtgärder vara vidtagna, att larmanordningen likväl hålles tillgänglig.

Inom varje fastighet skall i erforderlig omfattning genom ägarens eller innehavarens försorg anbringas tydligt anslag om var och hur brandlarm kan givas. Sådana anslag tillhandahålles kostnadsfritt hos brandchefen.

11 §

För utgående larm skall finnas särskilda anordningar, varigenom personalen på respektive brandstationer kan samtidigt kallas till utryckning. Mellan brandlarmcentralen och polisstationen i Arvika skall finnas direkt telefonförbindelse.

VATTENFÖRSÖRJNING

12 §

För vattenförsörjning vid brandsläckning skall finnas erforderligt antal brandposter anslutna till befintliga vattenledningsnät.

Brandposterna skall genom respektive vattenverks försorg hållas lätt tillgängliga och i brukbart skick samt deras belägenhet tydligt utmärkas. Brandposternas placering bestämmes efter samråd med brandchefen. Brandchefen skall underrättas, när vattenledning till brandpost avstänges och åter öppnas samt när ny brandpost färdigställts.

Där så erfordras, skall branddammar eller andra vattentag anordnas. Vattentag skall hållas lätt tillgängligt samt vara tydligt utmärkt och om så är nödvändigt för att förhindra olyckshändelser, försett med skyddsanordningar.

SOTNING

13 §

I sotningshänseende utgör kommunen ett distrikt.

14 §

Tiden från en sotning till nästa må icke utsträckas längre än här nedan sägs.

1 Fem veckor

a) för kökspis ugn eller annan jämförlig eldstad jämte tillhörande röckanal, såvida eldning äger rum i större omfattning än för enskilt hushållsbehov, såsom i hotell, restaurang, bageri, charkuteri, rökeri, rosteri, snickeri och annan därmed jämförlig inrättning.

b) för värme-, varmvatten-, varmluft- och ångpanna jämte tillhörande röckanal, såvida eldning sker med ved, torv, stenkol eller därmed ur sotbildningssynpunkt jämförlig olja eller annat bränsle.

2 Tio veckor

a) för tvättpanna i bostadshus jämte tillhörande röckanal, såvida tvättpannan är avsedd att användas av mer än fem hushåll,

b) för värme-, varmvatten-, varmluft- och ångpanna jämte tillhörande röckanal, som ej är att hänföra under punkt 3 b) såvida eldning sker uteslutande med koks, antracit eller därmed ur sotbildningssynpunkt jämförlig olja eller annat bränsle.

3 Femton veckor

a) för köksspis eller annan jämförlig eldstad, såvida eldning äger rum endast för enskilt hushålls behov. sam.t för annan kanalansruten förbränningsanordning jämte tillhörande röckanaler; sotningsfrist omfattande merparten av månaderna juni augusti utsträcks till tjugotvå veckor,

b) för värme- och varmvattenpanna med värmeeffekt icke överstigande 50 Mcal/h (60 kW) jämte tillhörande röckanal i småhus, såvida eldning sker uteslutande med koks, antracit eller därmed ur sotbildningssynpunkt jämförlig olja eller annat bränsle; sotningsfrist omfattande merparten av månaderna juni augusti utsträcks till tjugotvå veckor.

4 Tre månader

För imkanal hörande till större kök, t ex restaurangkök, gatukök eller grillbar.

5 Ett år

a) för värme-, varmvatten- och ångpanna eller annan jämförlig eldstad jämte tillhörande röckanal i större värmecentral, vilken står under kontinuerlig övervakning av kvalificerad driftledare och vars skorsten (-ar) icke i någon del gränsar till andra utrymmen än sådana som ingår i värmecentralen,

b) för värmepanna med fotogeneldad insatsbrännare av förångningstyp jämte tillhörande röckanal,

c) för kakelugn, kamin för fast eller flytande bränsle, annan öppen spis än sådan som avses i punkt 6b) samt övriga eldstäder och förbränningsklosett jämte tillhörande röckanal.

d) för annan tvättpanna i bostadshus än sådan som avses i punkt 2 a) jämte tillhörande röckanal,

e) för frånluftskanal från bageriugn, tvättinrättning och liknande anläggning.

6 Två år

a) för andra imkanaler än sådana som avses i punkt 4,

b) för öppen spis eller annan eldstad jämte tillhörande röckanal i utrymme, som normalt uppvärms av annan uppvärmningsanordning,

c) för köksspis, öppen spis, kamin för fast eller flytande bränsle och liknande eldstad samt förbränningsklosett jämte tillhörande röckanal i fritidshus och därmed jämförliga byggnader, vilka icke används som stadigvarande bostad.

15 §

Mom 1 Har eldning ej skett efter senaste sotning, behöver ny sotning ej utföras.

Mom 2 Vid övergång från ett bränsleslag till ett annat bör, då fråga är om i 14 § punkterna 1b), 2 b) och 3 b) avsedda objekt anmälan därom göras till skorstensfejarmästaren.

Mom 3 Brandchefen äger att efter skorstensfejarmästarens hörande avgöra till vilken av de i 14 § nämnda grupperna eldstad och kanal är att hänföra

16 §

Ägare eller innehavare av byggnad och lägenhet skall svara för att obrännbart och i övrigt lämpligt kärl finns tillgängligt för uppsamling av sot och aska.

17 §

Utän medgivande av byggnads ägare må eldstad och rökkanal icke rengöras genom så kallad urbränning. Brandchefen skall av skorstensfejarmästaren underrättas om förestående urbränning och har att meddela erforderliga föreskrifter rörande brandsäkerheten i samband med urbränningen.

18 §

Det åligger skorstensfejarmästaren att biträda myndigheter och enskilda inom kommunen med råd och anvisningar rörande förhållanden, som kan bli föremål för eldstadsbrandsyn.

19 §

Skorstensfejarmästaren skall hålla den personal som fordras för sotningsarbetets behöriga utförande.

20 §

Skorstensfejarmästaren skall ha telefon i sitt kontor och sin bostad. Sådana anordningar skall vara vidtagna, att för skorstensfejarmästaren avsedda telefonmeddelanden kan lämnas hela dygnet.

VISSA ÅTGÄRDER MOT BRAND

21 §

Vid offentlig tillställning och allmän sammankomst äger brandchefen eller den han härtill förordnar att närvara.

22 §

Brandchefen skall underrättas om när gata eller annan allmän plats avstänges och åter öppnas.

23 §

Den, som vill ha upplag eller förråd, utöver normalt husbehov av lätt brännbara eller brandfarliga ämnen, skall inhämta brandchefens tillstånd därtill, såvida icke i allmän författning stadgas härom. Undergår upplaget avsevärd förändring, skall anmälan därom göras hos brandchefen.

24 §

Den, som ämnar företaga mera omfattande bränning av gräs, halm, ris, ljung eller annat, skall i god tid göra anmälan därom till brandchefen. Tillämnad hyggesbränning skall senast en vecka i förväg anmälas till brandchefen.

Därjämte skall sådan anmälan göras samma dag, som bränningen är avsedd att påbörjas.

Vid stark torka liksom vid stark blåst skall anmälan till brandchefen göras före tillämnad bränning även av mindre omfattning. Då väderleksförhållandena bedömes medföra avsevärd brandfara, äger brandchefen förbjuda bränning.

25 §

Är på grund av brand i grannskapet byggnad, upplag eller annan anläggning utsatt för fara att antändas genom heta, gnistor eller flygbränder, åligger det envar, som vistas där

att hålla befintliga brandredskap till reds på ställen, som är utsatta för brandfara, att tillse att luckor, fönster, dörrar och dylikt är stängda, samt att i övrigt vidtaga åtgärder, som kan förhindra antändning och underlätta släckning.

26 §

Genom brandchefens försorg skall länsstyrelsen underrättas om inträffad skogsbrand på formulär, som fastställs av Statens Brandinspektion.

ANSVAR

27 §

Om straff för förseelse mot bestämmelse i 23 och 24 §§ denna brandordning gäller vad som är föreskrivet i 27 § brandstadgan.

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSE

28 §

Intill dess förutsättningar föreligger för inrättande av ett sotningsdistrikt omfattande hela kommunen, utgör kommunen 2 sotningsdistrikt, varav Brunskogs och Mangskogs församlingar utgör det ena och övriga kommunen det andra